

Relatório de Pedidos de Impugnação do Processo

Processo

Número: 000030/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico

Orgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Número do Processo Interno: 004418/2024

Abertura: 08/10/2024 - 12:30

Município: Vargem Alta / ES

Registrado em	Pedido	Respondido Em	Situação
18/09/2024 - 19:22:43	Modulos 550W compatíveis	20/09/2024 - 16:05:47	Deferido
<p>Há no mercado diversos fabricantes com módulos compatíveis ao oferecido de 550W. Não deveriam limitar a este fornecedor somente. A espessura do modulo é 30mm ao invés de 35mm conforme no edital. Devem ser aceitos modulos com espessuras diferentes, pois as presilhas são ajustaveis a espessura dos modulos..</p> <p>Informo que o edital será retificado.</p>			

Registrado em	Pedido	Respondido Em	Situação
03/10/2024 - 18:12:32	Inclusão no edital de módulos com potência de 585w	04/10/2024 - 17:29:18	Indeferido
<p>No caso em análise, o Edital Impugnado tem como exigência que os módulos tenham a potência de 550w. Ocorre que há no mercado módulos de 585w , com maior potência e maior eficiência, linha Topcon, tendo o mesmo tamanho do módulo de 550w; sendo que para o projeto que o órgão está precisando, isso não iria afetar o tamanho e quantidade dos módulos, uma vez que esse módulo de 585w tem o mesmo comprimento e largura do 550w, podendo atender plenamente a necessidade do projeto.</p> <p>Os módulos solicitados neste processo, são para complemento de um sistema onde parte será doada pela EDP-ES através do Programa de Eficiência Energética da Aneel, sendo, que a concessionária já realizou a compra de 148 módulos conforme especificação técnica informada em edital. Os módulos ofertados pelos licitantes devem atender às especificações elétricas informadas, pois estes irão trabalhar juntamente aos já adquiridos através do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, caso o licitante tenha em seu portfólio módulos com maior potência, mantendo as mesmas dimensões, mesma tensão e corrente de trabalho e tendo todas as certificações exigidas, estes poderão ser ofertados, porém, em caso de vitória, antes do fornecimento todas as informações e certificações serão solicitadas e caso não estejam em conformidade com projeto o fornecimento não será aceito.</p>			